

**Predmet nabave:** ODGVOR NA UPIT U POSTUPKU ČIŠĆENJE I ISPITIVANJE SPREMNIKA ZA MAZUT S2 I ZBRINJAVANJE TEHNOLOŠKOG TALOGA - LOKACIJA KOTLOVNICA ZAGREB RK

**Evidencijski broj nabave:** 118/2021

**Pitanje potencijalnog ponuditelja:**

**Pitanje 1**

„vezano za Vaš poziv za dostavu ponude za čišćenje i ispitivanje spremnika za mazut S2 i zbrinjavanje tehnološkog taloga - lokacija kotlovnica Zagreb RK molimo pojašnjenja dokumentacije. S obzirom da će se radovi na spremniku S2 izvoditi u jesen kada se očekuje hladnije vrijeme, a točka staništa LUS je oko 30 oC, potrebno je zagrijati sadržaj spremnika putem postojećih kotlova i grijača u spremnicima kako bi se moglo provesti prepumpavanje mazuta iz jednog spremnika u drugi i obrnuto. Molimo da nadopunite dokumentaciju sa izjavom da će naručitelj obaviti zagrijavanje goriva za potrebe prepumpavanja u drugi spremnik i njegovo vraćanje. Ukoliko niste u mogućnosti provesti zagrijavanje, molimo da ubacite u troškovnik stavku zagrijavanje goriva do pumpabilne faze prilikom prebacivanja goriva u drugi spremnik i njegovo vraćanje.“

**Odgovor 1**

U točki 2. Priloga II. Troškovnik trebaju biti sadržani troškovi svih potrebnih radnji vezanih uz prepumpavanje mazuta.

Rukovoditelj Pravnih poslova, ljudskih potencijala i ZNR



Rukovoditelj Poslova komercijale



U Zagrebu, 07.09.2021.