

Predmet nabave: ODGVOR NA UPIT U POSTUPKU ČIŠĆENJE I ISPITIVANJE SPREMNIKA ZA MAZUT S2 I ZBRINJAVANJE TEHNOLOŠKOG TALOGA - LOKACIJA KOTLOVNICA ZAGREB RK

Evidencijski broj nabave: 118/2021

Pitanja potencijalnog ponuditelja:

Pitanje 1

„Molimo za pojašnjenje stavke 9. u troškovniku Tlačno ispitivanje parnog grijača spremnika- Da li se radovi odnose samo na tlačno ispitivanje ili tu treba uključiti i npr. potencijalne popravke, zamjene brtvi ili neke druge radove?“

Odgovor 1

Radovi se odnose isključivo na tlačno ispitivanje. Budući da karakteristike grijača trenutno nisu raspoložive, nakon čišćenja spremnika i ispitivanja grijača Ponuditelj je obvezan ispostaviti ponudu za zamjenu i/ili sanaciju grijača koja nije predmet ovog postupka i za koju će se izdati posebna narudžbenica.

Rukovoditelj Tehničkih poslova



Rukovoditelj Poslova komercijale



Rukovoditelj Pravnih poslova, ljudskih potencijala i ZNR



U Zagrebu, 31.08.2021.